

SAMENVATTING VAN ONDERZOEK**Legionellaveiligheid
Jaeggi hybride droge koelers**

Rap nr 060-APD-2011-00041

TNOLaan van Westenenk 501
Postbus 342
7300 AH Apeldoorn

www.tno.nl

T +31 88 866 22 12

F +31 88 866 22 48

wegwijzer@tno.nl

In opdracht van Jaeggi / Guentner AG heeft TNO de Legionellaveiligheid van Jaeggi hybride droge koelers bepaald.

De Legionellaveiligheid is bepaald door toetsing aan de wettelijke voorschriften voor koeltorens zoals vastgelegd in Arbo Beleidsregel 4.87 – Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën (Ministerie van SZW, Den Haag, januari 2004) en de Wet milieubeheer.

De conclusies van het onderzoek zijn:

De Jäggi hybride droge koelers vertonen geen aërosoluitstoot en mogen in bedrijf qua Legionellarisico als droge koeltorens worden beschouwd. In het kader van Arbo besluit artikel 4.87 en de Wet milieubeheer zijn dan geen aanvullende preventieve maatregelen vereist en zijn geen risicoanalyse, beheersplan en logboek vereist.

OpdrachtgeverJaeggi / Guentner (Schweiz) AG
Hirschgaesslein 11
CH-4051 Basel
Zwitserland**Bureau België / Nederland**t.a.v. Jack Quadflieg
Josephinastraat 19
6462 EL Kerkrade

Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich ter inage bij de opdrachtgever en is geregistreerd onder nummer: 060-APD-2011-00041

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.